



RINA

**CERTIFICATO DI PROVA N. RINA0022FR
CLASSIFICATION REPORT No.
DATA DEL CERTIFICATO DI PROVA 27/04/2009
DATE OF CLASSIFICATION REPORT**

Page 1 of 4

**Il presente Certificato di prova annulla e sostituisce il Certificato N. RINA0021FR del 27/03/2009
This Classification report annuls and replaces the report No. RINA0021FR dated 27/03/2009**

**RINA SPA
Via Corsica 12
16128 GENOVA ITALY**

**CERTIFICATO DI PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO DEL MANUFATTO ZEROKLASS WALL - WMP 80
RESISTANCE TO FIRE CLASSIFICATION REPORT FOR ELEMENT ZEROKLASS WALL - WMP 80**

**per conto di
on behalf of**

ROOF & WALL PANEL SPA

Via Industria, 1 – 30029 S. Stino di Livenza (VE)

**1. Introduzione
Introduction**

Questo Certificato di prova di resistenza al fuoco definisce la classificazione assegnata al manufatto ZEROKLASS WALL - WMP 80 in accordo alle procedure definite nella EN 13501-2.

This resistance to fire classification report defines the classification assigned to element ZEROKLASS WALL - WMP 80 in accordance with the procedures given in EN 13501-2.

**2. Dettagli del manufatto classificato
Details of classified element**

**2.1 Tipo di impiego
Type of function**

Il manufatto ZEROKLASS WALL - WMP 80 è definito 'tipo del prodotto classificato' La sua funzione è resistere al fuoco in conformità alle caratteristiche prestazionali indicate al punto 5 della EN 13501-2.

The element ZEROKLASS WALL - WMP 80 is defined as a 'type of classified element'. Its function is to resist fire in respect of the fire performance characteristics given in clause 5 of EN 13501-2.

**2.2 Descrizione
Description**

Il manufatto ZEROKLASS WALL - WMP 80 è pienamente descritto nel rapporto di prova, a supporto di questo Certificato di prova, indicato al punto 3.

The element ZEROKLASS WALL - WMP 80 is fully described in the test report in support of this classification listed in clause 3.

**3. Rapporto di prova e relative risultati a supporto della presente classificazione
Test reports and test results in support of this classification**

Questo Certificato di prova è supportato dal seguente rapporto di prova:

This classification report is supported by the following test reports:





4. Classificazione e campo di applicazione diretta
Classification and direct field of application

4.1 Riferimento per la classificazione
Reference of classification

Questa classificazione è stata assegnata in accordo a quanto indicato al punto 7.5.2 della EN 13501-2.
This classification has been carried out in accordance with clause 7.5.2 of EN 13501-2.

4.2 Classificazione
Classification

La classificazione del prodotto è assegnata in accordo al seguente schema:

The element classification shall be given according to the following template:

Il prodotto ZEROKLASS WALL - WMP 80 è classificato in accordo alle seguenti combinazioni e classi dei parametri di prestazione. Nessun'altra classificazione è permessa.

This element ZEROKLASS WALL - WMP 80 is classified according to the following combinations of performance parameters and classes. No other classifications are permitted.

E	EI	EI-M	EW
	60		

4.3 Campo di applicazione diretta
Field of direct application

Il prodotto ZEROKLASS WALL - WMP 80 possiede il seguente campo di applicazione diretta in accordo alla EN 13501-2.

The element ZEROKLASS WALL - WMP 80 has the following field of direct application in accordance with EN 13501-2.

Limiti <i>Limits</i>	Variazioni consentite <i>Allowed variations</i>
Aumento di larghezza <i>Width increase</i>	SI YES
Aumento di altezza <i>Height increase</i>	SI YES
Costruzioni di sostegno normalizzate <i>Normalised supporting constructions</i>	SI YES
Costruzioni di sostegno non normalizzate <i>Not normalised supporting constructions</i>	N.A. N.A.





RINA

CERTIFICATO DI PROVA N. RINA0022FR
CLASSIFICATION REPORT No.
DATA DEL CERTIFICATO DI PROVA 27/04/2009
DATE OF CLASSIFICATION REPORT

Page 4 of 4


5. Limitazioni
Limitations

5.1 Restrizioni
Restrictions

Non esistono restrizioni alla durata di validita' del presente Certificato di prova.
There are restrictions on the validity of this classification report

5.2 Importante
Warning

Questo Certificato non rappresenta il tipo approvato o la certificazione del prodotto.
This report does not represent type approval or certification of the element.

Certificato di prova <i>Classification report</i>	Nome <i>Name</i>	Firma <i>Signature</i>	Data <i>Date</i>
Emesso da <i>Issued by</i>	M. Dinale Direttore del laboratorio <i>Laboratory Director</i>	 RINA M. Dinale <i>M. Dinale</i>	27/04/2009

